

9.5 Bevoksede tage

Specifikationer	Underlag					Min. taghældning	Max. taghældning	Specifikation nr.
	K	C	M	G	T			
# = Specifikationstegning	Krydsfiner OSB-plader	Beton	Mineraluld TF	Anden isolering	Eksist. tagpap			
Intensive taghaver, velplejet anlæg med græs, buske og mindre træer								
Vækstlag, min. 150 mm Drænplade Icopal Top 507 PC Icopal Base 500 PG	Udføres af specialentreprenør					1:40	1:10	9.5-1
	#	#	#	(#)	#			
Vækstlag, min. 150 mm Drænplade XPS isolering Icopal Top 507 PC Icopal Base 500 PG	Udføres af specialentreprenør					1:100	1:10	9.5-11
	#	#	#	#	#			
Semi-intensive taghaver, velplejet anlæg med prydplanter sedum/urt/græs								
Vækstlag, max. 150 mm sedum, urt, græs Drænplade Icopal Top 507 P (Vedaflor WF) Icopal Base 500 PG	Udføres af specialentreprenør					1:40	1:4	9.5-2
	#	#	#	#	(#)			
Vækstlag, max. 150 mm sedum, urt, græs Drænplade XPS isolering 30 kg/m ³ Icopal Top 507 P (Vedaflor WF) Icopal Base 500 PG	Udføres af specialentreprenør					1:100	1:4	9.5-10
	#	#	#	#	#			

	Anbefales, primært SBS-produkter
	Alternativ løsning
	Kan ikke anvendes

Efter specifikationsnummer tilføjes underlagskode (K - C - M - G - T)

De anbefalede og alternative løsninger for Intensive og semi-intensive tage opfylder brandkravene i henhold til SD 1063.1 klasse B_{ROOF}(t2) tagdækning. For krav til densitet af underlag, se skema under afsnit 9.4/Brandgodkendelser.

Specifikationer	Underlag					Min. taghældning	Max. taghældning	Icopal PLUS Garanti 15 år	Specifikation nr.
	K	C	M	G	T				
# = Specifikationstegning	Krydsfiner OSB-plader	Beton	Mineraluld TF	Anden isolering	Eksist. tagpap				
Ekstensive taghaver, upejlet anlæg med vildtvoksende Sedum/mos									
Icopal Green Top Icopal Mono 550 P					#	1:5	1:2*	+	9.5-6
Icopal Green Top Icopal Top 500 P Icopal Base 500 PG	#		#		#	1:40	1:2*	+	9.5-9
Vækstlag, max. 60 mm mos/sedum Drænplade, 25 mm Icopal Top 500 P Icopal Base 500 PG	Udføres af specialentreprenør					1:40	1:5**	+	9.5-7
Vækstlag, max. 60 mm mos/sedum Drænplade, 25 mm Icopal Top 507 P (Vedaflor WF) Icopal Base 500 PG	Udføres af specialentreprenør					1:40	1:5**	+	9.5-8

* Ved hældninger over 1:5 skal der indbygges sikring mod skridning.

** Kontakt specialentreprenør for eventuel anvendelse på større hældninger.

	Anbefales, primært SBS-produkter
	Alternativ løsning
	Kan ikke anvendes

De anbefalede og alternative løsninger for Ekstensive tage opfylder brandkravene i henhold til SD 1063.1 klasse B_{ROOF(t2)} tagdækning. For krav til densitet af underlag, se skema under afsnit 9.4/Brandgodkendelser.

Garantien omfatter IKKE grogaranti.